



Azienda con sistema di gestione qualità certificato
 UNI EN ISO 9001/2000

AGENZIE > ALESSANDRIA - TEL. 0131.68478 AVENZA - TEL. 0585.52599 BERGAMO - TEL. 035.319391 BIELLA - TEL. 015.40590 BOLOGNA - TEL. 051.400430 BORGOMANERO - TEL. 0322.846410 BRESCIA - TEL. 030.223333
 CREMONA - TEL. 0372.457233 CUNEO - TEL. 0171.696316 FERRARA - TEL. 0532.904484 FORLÌ - TEL. 0543.65695 GALLARATE - TEL. 0331.790475 GENOVA - TEL. 010.6982743 LECCO - TEL. 0341.286501 LODI - TEL. 0371.413687
 MANTOVA - TEL. 0376.221934 MILANO - TEL. 02.33400880 MONZA - TEL. 039.367163 MODENA - TEL. 059.335964 PADOVA - TEL. 049.8070468 PARMA - TEL. 0521.994048 RICCIONE - TEL. 0541.692404 TORINO SUD - TEL. 011.9063193 UDINE - TEL. 0432.470366 VERONA - TEL. 045.800871 VICENZA - TEL. 0444.349747 VITTORIO VENETO - TEL. 0438.940020

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CLIENTI "FULL SERVICE" UNI 9994

Secondo il D.P.R. 547/55 art. 34, D.P.R. 37/98 art. 5, D.M. 3/98 art.4 e Norma UNI 9994, punti 5.2, 5.3, 5.4

Produttore..... MAGGI Cod.Prod. Data 23/05/08

Attività..... Cod.Cliente

Cliente..... CONIUS

Via..... N°..... Frazione.....

C.A.P..... Comune..... CREMA Provincia.....

P. IVA / Cod. Fiscale.....

Rif. Cliente Sig..... mansione.....

Telefono..... Fax..... E-mail.....

(Nell'eventuale timbro controllare i dati richiesti)

CONTRATTO N° 955724 NUOVO RINN. ABBON. 1° visita da eff.: 1° PASS

Manutenzione ordinaria estintori, idranti e cassette antincendio

La prestazione comprende:

- uscita in luogo del tecnico
- eventuali ricariche da utilizzo, pressurizzazioni, parti di ricambio necessarie per la riparazione di anomalie, all'interno di una visita programmata
- mano d'opera per l'eventuale ricarica e pressurizzazione
- lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche
- controllo idranti e cassette antincendio
- apertura e chiusura dei rubinetti e delle bocche idranti con segnalazione di eventuali anomalie (perdite, acqua chiusa, funzionalità dei volantini di chiusura, ecc.)
- misurazione pressione statica ai rubinetti e alle bocche d'uscita solamente nei punti più sfavorevoli rispetto all'ingresso dell'alimentazione idrica
- controllo dello stato di conservazione degli accessori
- lubrificazione delle parti meccaniche di manovra
- cartellino, laccio e sigilli di sicurezza
- aggiornamento dei cartellini secondo normativa
- rilascio del foglio di lavoro da allegare al registro manutenzioni (D.P.R. 37/98 art.5)

Luogo di manutenzione:

.....

.....

Servizio man. estintori €

Eventuale ripristino €

Servizio man. idranti €

Imponibile € 210,00 + IVA

Tot. da pagare IVA inclusa €

App. tipo	SOPRAN n°	Altri n°	App. tipo	SOPRAN n°	Altri n°
Polvere			Carr. Anidr.		
Anidr. Carb.			Cass. UNI 45		
Automatici			Cass. UNI 70		
Schiuma					
Carrell. Poly.					

N° visite semestrali 2 Cod. SME 08

PAGAMENTO

B.B.A.

Note:

23 MAG. 2008

NORME, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI:

1) Le due (2) visite previste dal contratto avranno periodicità semestrale, sicché l'ordine avrà validità di anni uno (1) con decorrenza dalla data di effettuazione della prima visita. 2) Non sono inclusi nel canone: sorveglianza UNI 9994 punto 5.1.; revisione UNI 9994 punto 5.4.; pressature idrauliche a collaudo UNI 9994 punto 5.4.; ricollaudi I.S.P.E.L.S., sostituzione di polvere esausta, verniciature, ricariche di estintori carrellati di ogni tipo, ricambi e manodopera per riparazione di idranti in genere, pressature idrauliche, idranti e manichette. 3) L'apertura e la chiusura dei rubinetti, secondo norma UNI 10779/2002 punto 9.3, è atta a verificarne la funzionalità; gli inconvenienti verranno segnalati sul foglio di lavoro. 4) Se il tecnico non potrà effettuare la prova (acqua chiusa o altro), per causa imputabile all'ordinante, e, comunque, per causa non imputabile al tecnico, verrà fatturata l'uscita del tecnico (€ 40,00). Quando sarà possibile effettuare la prova verrà fatturato l'importo come da contratto. 5) In caso di utilizzo degli estintori in occasione di un incendio, Sopran dovrà esserne informata per provvedere al ripristino degli apparecchi senza aggravio di spese (se l'intervento di ripristino è richiesto entro 60 giorni dalla visita già programmata la stessa potrà essere anticipata in retazione al numero di apparecchiature utilizzate). 6) Non è compreso nel corrispettivo di cui al presente ordine ne' il ripristino di estintori utilizzati per scopi estranei ad un incendio, ne' quello degli estintori utilizzati da terzi non intestatari del servizio. 7) È facoltà del tecnico rifiutare la manutenzione per estintori non revisionabili o comunque giudicati pericolosi. L'importo relativo sarà calcolato per visite successive o rimborsato. 8) Sopran non risponde di eventuali danni causati da un utilizzo improprio delle apparecchiature oggetto del presente ordine o da una destinazione estranea all'uso loro proprio. 9) La validità del presente ordine deve in ogni caso intendersi subordinata all'approvazione di Sopran mediante effettuazione della prima visita. 10) Alla scadenza dell'ordine, determinata con riferimento al precedente punto 1), esso si rinnoverà automaticamente per un uguale periodo a quello precedente, salvo che l'ordinante eserciti il diritto di recesso per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r.r., da spedire almeno tre mesi prima della scadenza. 11) Il pagamento del corrispettivo del presente ordine e dei successivi rinnovi potrà avvenire secondo gli accordi di volta in volta concordati, oppure attraverso autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (R.I.D.) che l'ordinante sottoscrive contestualmente al presente ordine. Le medesime modalità di pagamento saranno utilizzate anche per i servizi extra-contratto (art.2). 12) Alla sottoscrizione del presente ordine, ad ogni rinnovo del medesimo e in qualsiasi caso di interventi extra-contratto, Sopran emetterà fattura per il servizio, applicando il listino al momento in vigore, la stessa fattura sarà saldata con le modalità di cui all'art. 11). 13) In caso di mancato pagamento degli importi pattuiti e dovuti, alle scadenze convenute, il presente ordine, e/o i successivi rinnovi, dovranno intendersi risolti di diritto, con esonero per Sopran da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo, e senza necessità di comunicazione alcuna. In tal caso Sopran sarà creditrice degli importi maturati a titolo di penale. 14) Nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente ordine e di quelli extra-ordine (art.2) Sopran potrà avvalersi di ditte e/o di personale e strutture esterne specializzate nel settore: tali servizi rientrano nella copertura assicurativa di cui al successivo art. 17). 15) Il Cliente deve comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo. 16) Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente a giudicare esclusivamente il Foro di Milano. 17) Le operazioni di manutenzione sono coperte da polizza RCT che risponde anche dei danni causati dal mancato funzionamento, in conseguenza di una errata manutenzione delle apparecchiature, e quindi ad esso imputabili con copertura anche del semestre successivo all'intervento. 18) Legge 675/96 art. 10, 13: autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. 19) Si informa che la norma tecnica UNI 9994 è resa legge cogente dall'art. 4 del D.M. 10/3/98.

L'AGENTE

IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva e sottoscrive espressamente le clausole nn. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19.

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SONO COPERTE DA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI